

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(446200, г.о. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, д. 16; тел. 8(84635)6-82-80)**

Предписание №117/ 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области основная общеобразовательная школа № 17 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области структурное подразделение «Детский сад «Центр раннего детства».

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Самарской области по пожарному надзору Садовского В.В. № 117 от 31.10.2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. 13.11.2017г. по 11 ч. 0 мин. 20.11.2017г. проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Новокуйбышевск

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору (проводящего проверку))

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г. Новокуйбышевска по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Сорокиной Евгенией Андреевной Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа № 17 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области структурное подразделение «Детский сад «Центр раннего детства» расположенного по адресу: 446200, г. о. Новокуйбышевск, ул. Киевская, 5

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором Луговой Е. В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (отметка о выполнении указывается только выданы или)
1	2	3	4	5

<p>1</p>	<p>В спальнях помещений группы «Мишка» допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>	<p>ст. 4, ст. 6 п. 1, п.7 ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>1. Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой:</p> <p>1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; 2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности;</p> <p>3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.</p> <p>2. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с <u>Федеральным законом "О техническом регулировании"</u>, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с <u>Федеральным законом "О техническом регулировании"</u>, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные</p>	<p>До 07 мая 2018 года</p>
----------	---	---	----------------------------

		<p>техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>		
2	<p>Складские помещения на улице не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.</p>	<p>ст. 4, ст. 6 п. 1, ст. 54. Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, Приложение А СП 5.13130.2009.</p> <p>1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.</p> <p>2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.</p>	<p>До 07 мая 2018 года</p>	
3	<p>В спальнях помещениях группы «Петушок» допускается применение декоративно-</p>	<p>ст. 4, ст. 6 п. 1, п.7 ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ</p>	<p>До 07 мая 2018 года</p>	

	отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
4	В спальнях помещений группы «Малышок» допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ст. 4, ст. 6 п. 1, п.7 ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	До 07 мая 2018 года	
5	На запасном эвакуационном выходе из помещений группы «Малышок» по полу проходит металлическая труба.	п. 36 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года). При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;	До 07 мая 2018 года	
6	В спальнях помещений группы «Одуванчик» допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ст. 4, ст. 6 п. 1, п.7 ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	До 07 мая 2018 года	
7	В спальнях помещений группы «Бабочка» допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ст. 4, ст. 6 п. 1, п.7 ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	До 07 мая 2018 года	
8	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения помещения для хранения	п. 349 Правил противопожарного режима в	До 07 мая 2018 года	

	костюмов, располагаются внутри складского помещения.	Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года). Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.		
9	В спальнях помещений группы «Буратино» допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ст. 4, ст. 6 п. 1, п.7 ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	До 07 мая 2018 года	
10	В спальнях помещений группы «Светлячок» допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ст. 4, ст. 6 п. 1, п.7 ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	До 07 мая 2018 года	
11	В спальнях помещений группы «Любознайка» допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ст. 4, ст. 6 п. 1, п.7 ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	До 07 мая 2018 года	
12	В спальнях помещений группы «Колокольчик» допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ст. 4, ст. 6 п. 1, п.7 ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	До 07 мая 2018 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и/или сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;*
- руководители федеральных органов исполнительной власти;*
- руководители органов местного самоуправления;*
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;*
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;*
- должностные лица в пределах их компетенции;*

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г. о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области
– государственный инспектор г. Новокуйбышевска по пожарному надзору
Сорокина Евгения Андреевна



«10» ноября 2017г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Муромова
(подпись)

✓ Директор, Муромова Э.В.
должность, фамилия, инициалы

✓ «10» ноября 2017г.