

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Новокуйбышевск  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Новокуйбышевск  
(место составления акта)

« 15 » августа 2018 г.  
(дата составления акта)  
10:00:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 42

По адресу/адресам: 446200, г.о. Новокуйбышевск, ул. Киевская, 15  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 23.07.2018 года № 42 начальника отдела надзорной  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

деятельности и профилактической работы г. о. Новокуйбышевск Главного управления МЧС  
(фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

России по Самарской области – главного государственного инспектора г.о. Новокуйбышевск по  
пожарному надзору Орлова Александра Михайловича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица)  
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная  
общеобразовательная школа № 17 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск  
Самарской области

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«26» июля 2018г. С 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час  
«15» августа 2018г. С 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГБОУ ООШ №17 Луголова Е.В. 24.07.2018 года в 09 ч:30 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

*Луголова*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Нечаева Вера Анатольевна — инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Новокуйбышевск по пожарному надзору).  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ ООШ №17 Луговая Екатерина Викторовна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
<i>ул. Киевская, 15</i>			
1.	Люки выхода на чердак не выполнены противопожарными 2-го типа размерами 0,6 x 0,8 м.	ст. 6 п. 1, Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, п. 8.4* СНиП 21-01-97*	Директор ГБОУ ООШ № 17 Луговая Екатерина Викторовна
2.	Не предоставлены документы, подтверждающие, что отделка путей эвакуации выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (ступени лестниц).	ст. 6 п. 1, ст. 53 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.25* СНиП 21-01-97.	Директор ГБОУ ООШ № 17 Луговая Екатерина Викторовна
3.	На запасных эвакуационных выходах установлены пороги.	п. 36 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года).	Директор ГБОУ ООШ № 17 Луговая Екатерина Викторовна
4.	Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки в актовом зале.	п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года).	Директор ГБОУ ООШ № 17 Луговая Екатерина Викторовна
5.	Отсутствуют двери, предусмотренные проектом, отделяющие спортивный зал от коридора раздевалок.	п. 23 д Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года).	Директор ГБОУ ООШ № 17 Луговая Екатерина Викторовна
6.	Отсутствуют двери, предусмотренные проектом, отделяющие коридор первого этажа от общего коридора.	п. 23 (д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением	Директор ГБОУ ООШ № 17 Луговая Екатерина

		Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года).	Викторовна
7.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в частично работоспособном состоянии. Датчики, установленные в спортивном зале находятся в разобранном состоянии.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года).	Директор ГБОУ ООШ № 17 Луговая Екатерина Викторовна
8.	На лампах, установленных в спортивном зале, отсутствуют защитные плафоны.	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года).	Директор ГБОУ ООШ № 17 Луговая Екатерина Викторовна
9.	На запасном эвакуационном выходе из спортивного зала по полу проходит металлическая труба.	п. 36 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года).	Директор ГБОУ ООШ № 17 Луговая Екатерина Викторовна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
из предписания № 193/1/1 от 07.11.2016 года не выполнены п. 1, 2, 3, 4, 5; из предписания № 116/1/1 от 20.11.2017 года не выполнены п. 1, 2, 3, 4.

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 42/1/1 от 15.08.2018 года, административный протокол по ст. 20.4 ч. 1 от 15.08.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
г.о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Самарской области – государственный инспектор городского округа  
Новокуйбышевск по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы Нечаева Вера Анатольевна  
«15» августа 2018г.



С актом проверки ознакомлен(а), копии акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ПБОУ ООО «НТ» Новокуйбышевск Лушова Лушова  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя) (подпись)

«15» августа 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводящего проверку)