

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(446200, г.о. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, д. 16; тел. 8(84635)6-82-80)

Предписание № 42/ 1 / 01

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
Самарской области основная общеобразовательная школа № 17 города
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Новокуйбышевск, главного государственного инспектора городского округа Новокуйбышевска по пожарному надзору подполковника вн. службы Орлова Александра Михайловича № 42 от 23.07.2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. 26.07.2018г. по 10 ч. 0 мин. 15.08.2018 г. проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. о. Новокуйбышевск (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г.о.Новокуйбышевск по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Нечаевой Верой Анатольевной Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа № 17 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области, расположенного по адресу: 446200, г. о. Новокуйбышевск, ул. Киевская, 15

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором ГБОУ ООШ № 17 Луговой Екатериной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред-писа-ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Люки для выхода на	ст. 6 п. 1, Федерального закона №123	До 14.01.2019	

	чердак не выполнены противопожарными 2-го типа размерами 0,6 x 0,8м.	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>п. 8.4* СНиП 21-01-97*</p> <p>В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6x0,8 м</p>	года	
2	Не предоставлены документы, подтверждающие, что отделка путей эвакуации выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (ступени лестниц).	<p>ст. 6 п. 1, ст. 53 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент требований пожарной безопасности", п. 6.25* СНиП 21-01-97.</p> <p>В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе</p>	До 14.01.2019 года	
3	На запасных эвакуационных выходах установлены пороги.	<p>п. 36 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года).</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;</p>	До 14.01.2019 года	
4	Не обеспечена обработка	п. 108 Правил противопожарного режима в	До 14.01.2019	

	деревянных конструкций сценической коробки в актовом зале.	Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года). Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.	года	
5	Отсутствуют двери, предусмотренные проектом, отделяющие спортивный зал от коридора раздевалок	п. 23 д Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года). На объектах запрещается: снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	До 14.01.2019 года	
6	Отсутствуют двери, предусмотренные проектом, отделяющие коридор первого этажа от общего коридора.	п. 23 (д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года). На объектах защиты запрещается: снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	До 14.01.2019 года	
7	Автоматическая пожарная сигнализация находится в частично работоспособном состоянии. Датчики, установленные в спортивном зале находятся в разобранном состоянии.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года). Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	До 14.01.2019 года	
8	На лампах, установленных в спортивном зале, отсутствуют защитные плафоны.	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года). Запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	До 14.01.2019 года	
9	На запасном	п. 36 (а) Правил противопожарного режима в	До 14.01.2019	

	<p>эвакуационном выходе из спортивного зала по полу проходит металлическая труба.</p>	<p>Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года).</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;</p>	<p>года</p>	
--	---	--	-------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор городского округа Новокуйбышевска по пожарному надзору
Нечаева Вера Анатольевна

«15» 08 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Муровова
(подпись)

Директор РБОУ ООО №17 г. Новокуйбышевск
(должность, фамилия, инициалы)
Муровова Е.В.

«15» августа 2018г.

